



Reconnaissance AEAJ N° 32917

Titulaire

Gonon Isolation AG
Flüelistrasse 5
8226 Schleithelm
Schweiz

Fabricant

Gonon Isolation AG
8226 Schleithelm
Schweiz

Groupe

162 - Systèmes de revêtements de parois extérieures

Produit

HIPROTECT

Description

Système composite d'isolation thermique (SCIT) sur paroi extérieure minérale (résistance au feu EI 30-RF1):

- Isolation: EPS modifié, E=60-260mm
- Enduit de fond: armé, E≥3mm
- Crépi de finition: enduit E≥1,5mm et couches "dures"
- Mesures de protection incendie: aucune bande filante nécessaires au niveau de l'isolation

Utilisation

Système de revêtement de parois extérieures pour les bâtiments de moyenne hauteur sauf les établissements d'hébergement [a].
Construction conformément à la description du système rédigée par le demandeur.

Documentation

MFPA Leipzig GmbH, Leipzig: Rapport d'essai 'UB 3.1/16-227-1' (05.10.2016), Rapport d'essai 'UB 3.1/16-233-1' (08.11.2016), Rapport d'essai 'UB 3.1/17-005-1' (03.04.2017); Dipl. Phys. Ingolf Kotthoff, Stadtlengsfeld: Expertise 'GA 01-03-2023' (27.11.2023), Expertise 'GA-02-03-2023' (27.11.2023), Expertise 'GA 03-03-2023' (27.11.2023); Hersteller: Description du système 'HiProtect' (27.11.2023)

Conditions d'essai

AEAJ

Appréciation

Classification selon utilisation

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

29.02.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler